



WOO-IV.4220.265.2026.SS.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Blizanów z 19.02.2026 r., znak: R.6220.1.2026

postanawiam

- I. Wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Fotowoltaiczna Stawiszyn” o mocy do 10 MW, na części działek nr 460 i 459, obręb Jarantów, gmina Blizanów, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), a w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień:
 1. Przedstawienie wyczerpującej charakterystyki przedsięwzięcia z uwzględnieniem planowanych rozwiązań technicznych, liczby i opisu poszczególnych elementów instalacji oraz bilansu powierzchni.
 2. Przedstawienie załącznika graficznego opatrzonego legendą, na którym zostanie przedstawiona lokalizacja wszystkich planowanych powierzchni i obiektów.
 3. Z zakresu ochrony przed hałasem:
 - 1) Określenie zagospodarowania i przeznaczenia terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne. Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy dopuszczalne poziomy hałasu zostały zróżnicowane dla terenów faktycznie zagospodarowanych.
 - 2) Określenie odległości przedsięwzięcia od najbliższych położonych terenów podlegających ochronie akustycznej.
 - 3) Zinventaryzowanie wszystkich źródeł hałasu na terenie przedsięwzięcia wraz z podaniem ich poziomów mocy akustycznych i określeniem czasu pracy w ciągu najbardziej niekorzystnych ośmiu godzin pory dnia i jednej najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy oraz analizę wszystkich wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz wariantu wybranego do realizacji.
 - 4) Określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci czytelnych map z izoliniami poziomu dźwięku odpowiadającymi dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu. Uwzględnić należy

sytuację, przed i po zastosowaniu ewentualnych zabezpieczeń. Ponadto, na mapach akustycznych należy przedstawić: lokalizację granic terenów wymagających ochrony akustycznej (z uwzględnieniem faktycznego zagospodarowania terenów), budynki mieszkalne lub o innej funkcji wymagającej ochrony akustycznej oraz pozostałe budynki, lokalizację punktów obliczeniowych (na granicy terenów chronionych oraz przed elewacją budynków). W obliczeniach uwzględnić wysokość, na której wyznaczono izolinie oraz punkty obliczeniowe, w zależności od ich lokalizacji.

- 5) Dołączenie wydruków komputerowych zawierających pełne dane wejściowe do programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku. Przeprowadzona symulacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu rekomendowanego programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku.
 - 6) W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska określenie środków organizacyjnych, technicznych lub technologicznych ograniczających emisję hałasu (np. w przypadku barier obudów ograniczających emisję hałasu, należy podać informacje na temat: długości i wysokości oraz konstrukcji wykonania, rodzaju materiału z jakiego zostanie wykonana, a także skuteczność obniżania hałasu).
 - 7) Dołączenie DTR lub danych producenta elementów infrastruktury będących źródłem hałasu, zawierających w szczególności ich poziom mocy akustycznej celem weryfikacji wartości przyjętych do obliczeń w programie modelującym rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku.
 - 8) Przedstawienie w punktach obliczeniowych skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami w ramach tego samego rodzaju źródła hałasu, określając poziom hałasu od przedmiotowego przedsięwzięcia, poziom hałasu od innych realizowanych, zrealizowanych lub planowanych przedsięwzięć oraz poziom hałasu od wszystkich przedsięwzięć.
 - 9) Dokonanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny otoczenia o charakterze skumulowanym z innymi planowanymi, realizowanymi, zrealizowanymi przedsięwzięciami, w szczególności farmami fotowoltaicznymi i elektrowniami wiatrowymi.
4. Z zakresu ochrony bioróżnorodności i ochrony przyrody:
- 1) Przedstawienie aktualnych informacji na temat szaty roślinnej na danym terenie oraz w jego sąsiedztwie, a także informacje o stwierdzonych chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt, w tym ptaków i płazów, a także grzybów wraz z podaniem źródła danych, ze szczególnym uwzględnieniem roślin, ptaków i płazów. Pozyskane dane powinny uwzględniać sezonowe zmiany aktywności i migracji poszczególnych gatunków zwierząt. Inwentaryzację ptaków lęgowych należy przeprowadzić zarówno na terenie przedsięwzięcia, jak i w 100 m strefie buforowej wskazując stwierdzone gatunki, liczbę par lęgowych oraz kategorie lęgowości.
 - 2) Przedstawienie na załączniku graficznym lokalizacji elektrowni słonecznej oraz istniejących w najbliższym sąsiedztwie zbiorników wodnych, zadrzewień, zakrzewień, cieków, terenów podmokłych, innych zrealizowanych, realizowanych bądź planowanych do realizacji elektrowni słonecznych i wiatrowych ze wskazaniem minimalnych odległości między najbliższymi elektrowniami.
 - 3) Przedstawienie oceny wpływu przedsięwzięcia, w tym wpływu skumulowanego, na chronione, rzadkie lub zagrożone wyginięciem gatunki roślin, grzybów oraz zwierząt, w szczególności ptaki lęgowe i migracyjne, płazy i duże ssaki. Przy ocenie oddziaływania skumulowanego należy uwzględnić zrealizowane, realizowane lub planowane do realizacji inne farmy słoneczne, elektrownie wiatrowe w promieniu co najmniej 1 km oraz istniejące linie energetyczne na terenie przedsięwzięcia i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
 - 4) Przedstawienie analizy wpływu przedsięwzięcia, w tym wpływu skumulowanego na krajobraz oraz przedstawienie informacji o położeniu przedsięwzięcia względem terenów

o krajobrazie mającym znaczenie kulturowe, historyczne lub archeologiczne ze wskazaniem źródła tych informacji.

- 5) Przedstawienie propozycji zastosowania środków ograniczających potencjalny negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, z naniesieniem na załącznik graficzny ewentualnych planowanych działań minimalizujących.
- 6) Dokonanie oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i wyjaśnienie czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze.
- 7) Przedłożenie dokumentacji fotograficznej analizowanego terenu.

5. Przeanalizowanie możliwości wystąpienia konfliktów społecznych.

6. Z zakresu ochrony klimatu wyjaśnienie, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiązania łagodzące te zmiany oraz dokonanie oceny odporności przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnienie czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np. silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i opisanie działań minimalizujących.

Wnioskodawca:

Qair Polska S.A.
ul. Rybacka 23
53-656 Wrocław

Uzasadnienie

26.02.2026 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Blizanów z 19.02.2026 r., znak: R.6220.1.2026 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Fotowoltaiczna Stawiszyn” o mocy do 10 MW, na części działek nr 460 i 459, obręb Jarantów, gmina Blizanów.

Do pisma dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie Wójta Gminy Blizanów wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/139/2025 Rady Gminy Blizanów z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 459 oraz 460, obręb Jarantów, gmina Blizanów (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 29.12.2025 r., poz. 9839) — teren objęty niniejszym wnioskiem przeznaczony jest pod teren elektrowni słonecznej.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Regionalny Dyrektor pismem z 24.03.2026 r., znak WOO-IV.4220.265.2026.SS.2 zwrócił się do Wójta Gminy Blizanów o informacje na temat faktycznego zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia przedstawionego w k.i.p., o informacje w sprawie realizowanych i zrealizowanych innych farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie przedsięwzięcia oraz o wezwanie

wnioskodawcy do uzupełnienia k.i.p. 10.04.2026 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynęło pismo Wójta Gminy Blizanów zawierające powyższe informacje. 09.06.2026 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynęło pismo Wójta Gminy Blizanów, do którego dołączono uzupełnienie k.i.p.

Wójt Gminy Blizanów zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor uwzględnił kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), dalej ustawy ooś, zbadał rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś ustalono, że w ramach planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca przewiduje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na działkach nr 460 i 459, obręb Jarantów, gmina Blizanów. Przedsięwzięcie obejmuje: do 20000 sztuk paneli fotowoltaicznych, do 2 sztuk stacji transformatorowych, do 31 sztuk inwerterów, konstrukcje wsporcze, instalacje elektryczne AC/DC, drogi wewnętrzne, ogrodzenie i oświetlenie oraz pozostałe elementy infrastruktury towarzyszącej. Całkowita powierzchnia działek objętych niniejszym wnioskiem wynosi 10,29 ha. Powierzchnia przeznaczona pod montaż paneli fotowoltaicznych w obrębie planowanego przedsięwzięcia, wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów wyniesie do 8,5 ha.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że w otoczeniu przedsięwzięcia występują tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, grunty rolne oraz droga lokalna. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wójta Gminy Blizanów najbliższe tereny chronione akustycznie – teren funkcjonalnie związany z zabudową zagrodową – zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie z terenem przedsięwzięcia, na części działki objętej niniejszym wnioskiem, tj. działki nr 459, obręb Jarantów, gmina Blizanów. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją źródłem hałasu na etapie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia będą stacje transformatorowe (do 2 sztuk) o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 70 dB każda i inwertery (do 31 sztuk) o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 83 dB każdy. Wnioskodawca dokonał oceny oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego funkcjonowania na klimat akustyczny. W ocenie przyjął powyższe założenia dotyczące liczby i poziomu mocy akustycznej poszczególnych elementów farmy fotowoltaicznej stanowiących źródło hałasu. Ponadto przyjął lokalizację inwerterów w systemie rozproszonym a stacji transformatorowych w południowo-wschodniej części terenu przedsięwzięcia. W uzupełnieniu k.i.p. zadeklarował, że minimalna odległość posadowienia wszystkich elementów farmy fotowoltaicznej stanowiących źródło hałasu od granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie wynosić będzie minimum 20 metrów. Uwzględnił również oddziaływanie skumulowane z realizowanymi

w sąsiedztwie elektrowniami wiatrowymi. Podkreślenia wymaga fakt, że w ocenie akustycznego oddziaływania przedsięwzięcia w porze nocy wnioskodawca przyjął obniżony poziom mocy akustycznej inwertera wynoszący 63 dB, nie dokumentując ani uzasadniając powyższego. Ponadto analiza własna tut. organu załączników graficznych przedstawiających plan zagospodarowania terenu i uzyskane wyniki analizy akustycznej wykazała, że dla potrzeb wykonania analizy akustycznej inwertery oraz stacje transformatorowe zlokalizowane zostały w odległości znacznie przekraczającej ww. deklarowaną minimalną odległość, tj. 20 m. Wskazać należy, że powyższe założenia nie stanowią wariantu najbardziej niekorzystnego dla klimatu akustycznego jaki należy uwzględnić w ocenie akustycznego oddziaływania przedsięwzięcia. Przedłożona dokumentacja nie pozwala również na weryfikację przyjętego w obliczeniach współczynnika porowatości gruntu G i precyzyjnej weryfikacji lokalizacji receptorów poziomu hałasu. Z przedłożonych wyników analizy akustycznej wynika, że w punktach recepcyjnych P1 i P2, zlokalizowanych na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej prognozowany poziom hałasu wynosi: w porze dnia w punkcie P1 - 46,5 dB a w punkcie P2 - 47,5 dB a w porze nocy w punkcie P1 - 43,4 dB a w punkcie P2 - 43,5 dB. Zakładając, że przy przyjęciu w analizie akustycznej dla pory nocy wariantu najbardziej niekorzystnego dla klimatu akustycznego czyli przyjęcia maksymalnego poziomu mocy akustycznej inwerterów jak dla pory dnia wyniki w punktach recepcyjnych P1 i P2 przekraczają dopuszczalny poziom hałasu określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), wynoszący 45 dB. Zdaniem Regionalnego Dyrektora, biorąc pod uwagę powyższe oraz na podstawie uzyskanych wartości poziomu hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie szczególnie w porze nocy, nie można ponad wszelką wątpliwość wykluczyć, wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach szczegółowych na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie. Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność wykonania wnikliwej analizy akustycznej uwzględniającej najbardziej niekorzystne warunki funkcjonowania przedsięwzięcia. Należy podkreślić, że analiza akustyczna została wykonana dla ściśle określonych założeń technicznych i technologicznych, to jest liczby, lokalizacji i parametrów technologicznych i akustycznych źródeł emisji hałasu. Zatem celem dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu konieczne będzie określenie szczegółowych — konkretnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na terenie planowanego przedsięwzięcia. Powyższe ma istotne znaczenie z uwagi na lokalizację planowanego przedsięwzięcia w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Pyzdrska PLH300060 oddalony o 2,7 km od przedsięwzięcia od przedsięwzięcia. Ponadto, jak wskazał wnioskodawca, na działce nr 459, obręb Jarantów, gmina Blizanów znajduje się stanowisko archeologiczne wpisane do ewidencji zabytków. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym. Z analizy ortofotomapy umieszczonej na portalu internetowym <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/> wynika, że na działce nr 459, obręb Jarantów, gmina Blizanów znajduje się zadrzewienie. Nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa 2 elektrownie wiatrowe znajdujące się w odległości 0,28 i 0,71 km, droga, rów melioracyjny przebiegający wzdłuż wschodniej granicy elektrowni oraz położone w odległości do 1 km zbiorniki wodne. W uzupełnieniu k.i.p. przedłożono wyniki obserwacji przyrodniczych przeprowadzonych w okresie od 21.03 do 14.07.2025 r.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w szczególności możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny jego otoczenia i środowisko przyrodnicze,

w opinii Regionalnego Dyrektora istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na określenie jego wpływu na środowisko oraz sformułowanie szczegółowych warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, a także obowiązków wnioskodawcy, które zapewnią dotrzymanie standardów jakości środowiska.

Zwrócić należy uwagę, że Regionalny Dyrektor wyrażając opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko daje możliwość wyjaśnienia wszystkich wątpliwości i udowodnienia braku ponadnormatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnego wskazania metod ograniczenia ww. wpływu za pomocą szerszego opracowania jakim jest raport o oddziaływaniu na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko pozwoli na szczegółowe przeanalizowanie wpływu przedsięwzięcia na tereny podlegające ochronie przed hałasem określone w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy ponad wszelką wątpliwość wykazać, że w związku z eksploatacją przedsięwzięcia nie dojdzie do wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach szczegółowych na granicy terenów chronionych akustycznie zlokalizowanych w sąsiedztwie jego terenu. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko szczególną uwagę należy zwrócić na zinventaryzowanie wszystkich źródeł hałasu oraz prawidłowe określenie parametrów ich pracy. Oceny oddziaływania na środowisko należy dokonać przyjmując wariant najbardziej niekorzystny dla środowiska tj. jednoczesną pracę wszystkich elementów stanowiących źródło hałasu z maksymalnym obciążeniem i maksymalnym poziomem mocy akustycznej dla pory dnia i nocy oraz średni współczynnik porowatości gruntu nie większy niż $G = 0,5$, co jest wartością odzwierciedlającą całoroczne warunki panujące w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. Należy również zwrócić uwagę na konieczność właściwego określenia najbliższych położonych terenów akustycznie chronionych. Wyniki obliczeń należy przedstawić w czytelnej formie na załączniku graficznym z oznaczeniem zarówno źródeł jak i punktów recepcyjnych. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże, czy przedsięwzięcie spełniać będzie wymagania odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku przekroczenia standardów jakości środowiska ocenie poddane zostaną działania, które wnioskodawca podejmie w celu ograniczenia ponadnormatywnego hałasu oraz określona zostanie ich skuteczność.

Nawet niewielkie powierzchnie monokultur rolnych mogą stanowić siedliska rzadkich i objętych ochroną gatunkową ptaków, a na czerwonej liście roślin naczyniowych Polski (Kaźmierczakowa R. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 2016) chwasty stanowią niemalże 9% jej ogółu. Raport oddziaływania na środowisko powinien zawierać obecny opis zagospodarowania przestrzennego, opis szaty roślinnej, a także informacje o stwierdzonych chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunkach roślin, grzybów i zwierząt, w tym ptaków lęgowych i płazów. W przypadku ptaków lęgowych inwentaryzację należy przeprowadzić zarówno na terenie przedsięwzięcia, jak i w 100 m strefie buforowej. Należy wskazać stwierdzone gatunki ptaków, liczbę par oraz kategorie lęgowości, ptaków. Należy także opisać sposób użytkowania powierzchni elektrowni na etapie eksploatacji, tj. rodzaj roślinności pokrywający teren, planowane działania pielęgnacyjne, nawożenie, zagospodarowanie powstałej z koszenia biomasy itp. oraz wskazać przewidziane działania minimalizujące, w tym uwzględniające terminy koszenia. Ze względu na obecność w pobliżu rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych należy ocenić oddziaływanie na płazy w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań terenowych. Raport powinien także zawierać analizę wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, w tym wpływu skumulowanego, np. poprzez przeprowadzenie analizy krajobrazowej w zakresie ekspozycji przedsięwzięcia w krajobrazie za pomocą dokumentacji fotograficznej z różnych punktów z zaznaczeniem na mapie miejsc i kierunków wykonania zdjęć; wizualizację przedsięwzięcia z różnych osi widokowych; wykonanie mapy

krajobrazów okolicy. Należy wykazać także obecność innych zrealizowanych, realizowanych lub planowanych do realizacji elektrowni słonecznych i wiatrowych w promieniu co najmniej 1 km od przedsięwzięcia. W raporcie należy także uwzględnić działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na krajobraz, w tym na jego elementy o znaczeniu kulturowym, historycznym i archeologicznym, np. poprzez zasłonięcie przedsięwzięcia przed obserwatorami poprzez posadzenie pasów zieleni osłonowo-izolacyjnych, obsadzenie ogrodzenia rodzimymi gatunkami roślin pnących, zastosowanie odpowiedniej kolorystyki ogrodzenia, stołów montażowych pod panelami, obiektów kubaturowych itp. Do sporządzenia raportu można wykorzystać wyniki już przeprowadzonych obserwacji przyrodniczych.

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś, w formie wskazanej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. poz. 652).

Uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację i charakter przedsięwzięcia w niniejszej opinii wskazano na szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z wpływem na różnorodność biologiczną i oddziaływaniem na klimat akustyczny. W opinii wskazano również na konieczność oceny możliwości wystąpienia konfliktów społecznych oraz określenia wpływu przedsięwzięcia na zmiany klimatu oraz adaptacji do postępujących zmian klimatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Marcin Nowak

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

- 1) Pan Łukasz Rzepka, ul. Rybacka 23 , 53-656 Wrocław – pełnomocnik wnioskodawcy
- 2) Wójt Gminy Blizanów z prośbą o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu
- 3) aa